令和元年度伊方町一般廃棄物最終処分場浸出液施設等に係る水質分析結果表

【放流水】

		検査項目	基準値	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					5日	16日	13日	9日	5日	3日	7日	8日	10日	7日	6日	5日
生活環境項目	1	水素イオン濃度（ＰＨ）	5.8以上8.6以下	12回／年	7.8	7.5	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	7.8	7.6	7.5	7.6
	2	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	60mg/ℓ以下	12回／年	0.5未満	0.5未満	1.0	1.1	2.2	2.0	1.0	0.5未満	0.6	0.7	0.8	1.0
	3	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	90mg/ℓ以下	12回／年	7.7	5.4	6.5	9.6	6.6	8.6	9.1	6.0	5.6	5.7	6.9	6.1
	4	浮遊物質量（ＳＳ）	60mg/ℓ以下	12回／年	1.0	1未満	1.0	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1.0	1.0	1.0
	5	鉱油類含有量	5mg/ℓ以下	1回／年	－	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	6	動植物油脂類含有量	30mg/ℓ以下	1回／年	－	0.5未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	7	フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	1回／年	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	銅含有量	3mg/ℓ以下	1回／年	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	9	亜鉛含有量	2mg/ℓ以下	1回／年	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	1回／年	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	1回／年	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	クロム含有量	2mg/ℓ以下	1回／年	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	大腸菌群数含有量	3000個/㎤・d以下	1回／年	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14	窒素含有量（Ｔ－Ｎ）	120mg 以下	12回／年	15.0	12.0	13.0	12.0	9.7	8.6	13.0	11.0	10.0	12.0	15.0	14.0
	15	リン含有量（Ｔ－Ｐ）	16mg 以下	1回／年	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有害物質項目	1	アルキル水銀	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	総水銀	0.005mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	カドミウム	0.03mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	有機リン化合物	1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	6	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ以下	1回／年	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	7	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	シアン化合物	1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	9	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	0.003mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	15	1,1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	1回／年	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20	チウラム	0.06mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	21	シマジン	0.03mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	25	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	1回／年	－	0.034	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	26	ほう素及びその化合物	50mg/ℓ以下	1回／年	－	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	27	ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ以下	1回／年	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	28	アンモニア・アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ以下	1回／年	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類			10pg-TEQ/ℓ	1回／年	－	0.0018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和元年度伊方町一般廃棄物最終処分場浸出液施設等に係る水質分析結果表

【地下水A（上流）】

検査項目			基準値	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					5日	16日	13日	9日	5日	3日	7日	8日	10日	7日	6日	5日
一般	1	電 気 伝 導 率		12回／年	25.9	26.4	26.3	25.7	25.9	26.1	26.6	26.6	27.1	26.6	26.4	24.7
	2	塩化物イオン濃度		12回／年	20.0	21.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	22.0	22.0	20.0	18.0
有害物質項目	1	アルキル水銀	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	総水銀	0.0005mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	カドミウム	0.003mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	1回／年	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	6	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	7	全シアン	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	9	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	15	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	1回／年	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	16	1.1.1-トリクロロエタン	1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	1.1.2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	18	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	19	チウラム	0.006mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20	シマジン	0.003mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	21	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	25	クロロエチレン	0.002mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類			1pg-TEQ/ℓ	1回／年	－	0.058	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和元年度伊方町一般廃棄物最終処分場浸出液施設等に係る水質分析結果表

【地下水B（下流）】

検査項目			基準値	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					5日	16日	13日	9日	5日	3日	7日	8日	10日	7日	6日	5日
一般	1	電 気 伝 導 率		12回／年	26.8	29.1	24.6	27.9	29.5	26.2	31.0	30.6	28.9	31.3	28.7	26.7
	2	塩化物イオン濃度		12回／年	21.0	22.0	17.0	23.0	24.0	20.0	23.0	22.0	23.0	24.0	23.0	22.0
有害物質項目	1	アルキル水銀	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	総水銀	0.0005mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	カドミウム	0.003mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	1回／年	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	6	砒素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	7	全シアン	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	検出されないこと	1回／年	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	9	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	15	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	1回／年	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	16	1.1.1-トリクロロエタン	1mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	1.1.2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	18	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	19	チウラム	0.006mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20	シマジン	0.003mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	21	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	22	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	1回／年	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	1回／年	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	25	クロロエチレン	0.002mg/ℓ以下	1回／年	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類			1pg-TEQ/ℓ	1回／年	－	0.068	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－